

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 36/_____

Константиновский с.о.
Место составления

17.05.2024 г.
Время 14:3

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 36 от 03.05.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалынского района
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

021240004124, Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Шортанды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Шортанды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Аршалынский район, Шортанды, Школьная (улица), 2.

5. Период проведения проверки 16.05.2024 - 17.05.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Шортанды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Провести обучение заместителя директора по хозяйственной части по вопросам пожарно-технического минимума; Основание: ППБ РК №55 пункт 8; пункт 4 Проверочного листа приложение 3;;

2	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	срок устранения: 05.08.2024 Обеспечить объект указателем места размещения пожарного гидранта; Основание: ППБ РК №55 пункт 1575: пункт 9 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
3	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Запретить складирование и хранение строительных отходов ; на территории школы; Основание: ППБ РК №55 пункт 59; пункт 23 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
4	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в рабочее состояние установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Основание: ППБ РК №55 пункт 6: пункт 29 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в рабочее состояние световую индикацию объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", используемые на путях эвакуации; Основание: ППБ РК №55 пункт 35; пункт 62 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
6	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести демонтаж металлической трубы отопления, препятствующее свободной эвакуации людей; Основание: ППБ РК №55 пункт 36 подпункт 1; пункт 65 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
7	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запретить использование электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; Основание: ППБ РК

2024

ект
а

			№55 пункт 79; пункт 74 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
8	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запретить использование токоведущих частей, на горячем основании; Основание: ППБ РК №55 пункт 79; пункт 82 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
9	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить закрытие соединительной электрической коробки в кабинете английского языка, защитной крышкой; Основание: ППБ РК №55 пункт 82; пункт 84 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
10	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Запретить хранение угля вне специально выделенных площадках; Основание: ППБ РК №55 пункт 116; пункт 95 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
11	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Разработать и предоставить акты и протокола испытания результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем противопожарного водоснабжения по средствам пуска воды; Основание: ППБ РК №55 пункт 1585; пункт 109 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
12	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, разработать и предоставить техническую документацию, а именно: 1) акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; 2) акты приемки в эксплуатацию систем

		и установок пожарной автоматики; 3) паспорта на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 4) ведомость смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики; Основание: ППБ РК №55 пункт 70 п.п. 2, 3, 4, 5; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;; срок устранения: 05.08.2024
--	--	---

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)
И.О. начальника ОЧС Савваев В.Г.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«17» 05 2024г.

