

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 36/_____**

17.05.2024 г.
Время 14:3

Константиновский с.о.
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 36 от 03.05.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалынского района
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Шортанды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Шортанды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Аршалынский район, Шортанды, Школьная (улица), 2.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 16.05.2024 - 17.05.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Шортанды отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	К работе допускаются лица не прошедшие обучения по вопросам пожарно-технического минимума (заместитель директора по хозяйственной части); Основание: ППБ РК №55 пункт 8; пункт 4 Проверочного листа приложение 3;;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Объект не обеспечен указателем места размещения пожарного гидранта; Основание: ППБ РК №55 пункт 1575: пункт 9 Проверочного листа приложение 3;;	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

		объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	На территории школы допускается складирование и хранение строительных отходов (деревянные шпалы); Основание: ППБ РК №55 пункт 59; пункт 23 Проверочного листа приложение 3;;	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии; Основание: ППБ РК №55 пункт 6; пункт 29 Проверочного листа приложение 3;;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	Объемные световые знаки пожарной безопасности "Выход", используемые на путях эвакуации находятся в неисправном состоянии; Основание: ППБ РК №55 пункт 35; пункт 62 Проверочного листа приложение 3;;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	На пути эвакуации допускается устройство металлической трубы отопления, препятствующее свободной эвакуации людей; Основание: ППБ РК №55 пункт 36 подпункт 1; пункт 65 Проверочного листа приложение 3;;	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	В кабинете казахского языка допускается использования электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; Основание: ППБ РК №55 пункт 79; пункт 74 Проверочного листа приложение 3;;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	На объекте допускается использование токоведущих частей, на горючем основании (выключатель на деревянном основании); Основание: ППБ РК №55 пункт 79; пункт 82 Проверочного листа приложение 3;;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	В кабинете английского языка, соединительная электрическая коробка эксплуатируется без защитной крышки; Основание: ППБ РК №55 пункт 82; пункт 84 Проверочного листа приложение 3;;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	Допускается хранение угля вне специально выделенных площадках; Основание: ППБ РК №55 пункт 116; пункт 95 Проверочного листа приложение 3;;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
11	Не предоставлены акты и протокола испытания результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем противопожарного водоснабжения по средствам пуска воды; Основание: ППБ РК	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

егории,
ере
ти

№55 пункт 1585; пункт 109 Проверочного листа приложение 3;;	
12 На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, не предоставлена техническая документация, а именно: 1) актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; 2) акта приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики; 3) паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 4) ведомости смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики; Основание: ППБ РК №55 пункт 70 п.п. 2, 3, 4, 5; пункт 121 Проверочного листа приложение 3;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

И.о. начальника ОЧС Сарвожолев О.Т

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«17» 05 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении

договор принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.